

## РАЗЯСНЕНИЯ ПО ЧЛ. 29, АЛ. 1 ОТ ЗОП

Във връзка с открита процедура за възлагане на ОП с предмет „Доставка на материали и услуги за поддръжка на казармено – жилищния фонд във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” е постъпило запитване по обособена позиция 3 – Електрически материали:

**Въпрос:** Какво друго трябва да включва освен срок за доставка, тъй като никъде в документацията и в образеца не е посочено?

**Отговор:** 1.Срокът на доставката - до 24 часа от получаване на заявката, е посочен в документацията.

2. Другите условия са показани в Техническа спецификация с рег. № 843/02.03.16г., т.2, 3, 4, 5 от Забележка

**Въпрос:** С колко жила трябва да бъде кабела по следните позиции?

**Отговор:** 32 – кабел мостов 2 x 1,5мм<sup>2</sup>;

33 – кабел мостов 2 x 2,5мм<sup>2</sup>;

34 – кабел мостов 2 x 4,0мм<sup>2</sup>;

**Въпрос:** Може ли да уточните какъв да бъде цокъла на крушка халогенна по следните позиции?

**Отговор:** 66 - крушка халогенна – 150 W/ 220V, E 27;

68 - крушка халогенна – 70 W/ 220V, E 27;

**Въпрос:** За следните позиции може ли да дадете по-подробно описание на артикулите, като ампераж, тип монтаж: за стена, панел или подвижен, какво е предназначението им?

**Отговор:** 56 – контакт силов единичен 220V/ 25A (за вграждане и външен монтаж);

84 – щепсел силов 250V/ 25A

**Въпрос:** – Цената на кабелния канал на метър ли трябва да бъде посочена или на бройка, тъй като 1бр. = 2м.?

**Отговор:** за позиции 29, 30, 31 цената да се дава на брой изделия;

**ЗА НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ”  
ЗАМЕСТНИК НАЧАЛНИКА ПО АДМИНИСТРАТИВНАТА  
ЧАСТ И ЛОГИСТИКАТА  
КАПИТАН I РАНГ**

**СВЕТОСЛАВ ДИМИТРАНОВ**

07.04.2016 г.