

## РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ. 180 ОТ ЗОП

### **Във връзка с процедура за възлагане на ОП с предмет:**

Строително – ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- за строително-монтажни работи на обект сграда №9 – битов корпус във войсков район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна;  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – За строително – монтажни работи на обект сграда № 2 – западен учебен корпус на войсков район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна;  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – За строително – монтажни работи на обект сграда № 5 – административна със столова във войсков район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна;  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – За строително – монтажни работи на обект сграда № 18 – битов корпус във войсков район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна;  
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – За строително – монтажни работи на обект сграда № 3 – източен учебен корпус във войсков район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна.

### **Въпрос 1:**

По обособена позиция №1: Рециркулацията на топлата вода е естествена ли е или принудителна? В случай, че е принудителна, определете параметрите на циркуляционните помпи за топла (гореща) вода – напор и дебит. Отнася се за 5 броя помпи към всеки от 1000 литровите бойлери.

### **Отговор:**

Рециркулацията на топлата вода е принудителна и се извършва с 1 брой помпа за топла (гореща) вода за 5 броя 1000 литрови бойлери. Помпата е с параметри: диапазон на температурата на течността до 95°C; работен дебит от 0,2 до 5,7 м<sup>3</sup>, работен напор от 3,0 до 8,0 m; максимален напор до 8,4 m; диапазон консумирана енергия до 140 W;

**НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“**

**ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.Н. БОЯН МЕДНИКАРОВ**



27.01.2018г.