

РАЗЯСНЕНИЕ ПО ЧЛ. 180 ОТ ЗОП

Във връзка с процедура за възлагане на ОП с предмет:

Строително – ремонтни и монтажни дейности по обособени позиции, както следва:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1- за строително-монтажни работи на обект сграда №9 – битов корпус във войскови район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Варна;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 – За строително – монтажни работи на обект сграда № 2 – западен учебен корпус на войскови район №1315 – ВВМУ „Н. Й.

Вапцаров“ – гр. Варна;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3 – За строително – монтажни работи на обект сграда № 5 – административна със столова във войскови район №1315 – ВВМУ „Н. Й.

Вапцаров“ – гр. Варна;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4 – За строително – монтажни работи на обект сграда № 18 – битов корпус във войскови район №1315 – ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – гр.

Варна;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5 – За строително – монтажни работи на обект сграда № 3 – източен учебен корпус във войскови район №1315 – ВВМУ „Н. Й.

Вапцаров“ – гр. Варна.

Въпрос 1:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1; II) По ремонт на спални помещения; Д) Допълнителни работи за 42 стаи по вертикала ; т.1 Доставка и монтаж на електрически бойлери 1000 литра със серпентина (включително присъединяване към водопровод и ел. инсталация с усилване на същата и обезопасяване).

Моля възложителя да уточни необходима ли е подмяна на старите захранващи линии с нови за вода и ел. енергия, и ако е „ДА“ тяхната дължина.

Отговор 1:

Сечението на кабела са определя от производителя на бойлера. За монтажа е необходим кабел 35 л.м. Бойлера се захранва със студена и топла вода от абонатното помещение на разстояние от 18 л.м. – 2“ и рециркулация – 1“.

Въпрос 2:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1; Четвърти етап – „Реновиране на общите коридори на 3-те б етажи; А ОБЩ КОРИДОР – 110м²; т.11 Доставка и монтаж на противопожарна инсталация („Изход“).

Моля, да уточните дали противопожарната инсталация ще обслужва само коридорите и ще е независима (няма да е част от друга съществуваща).

Отговор 2:

Инсталира се скрита слаботокова инсталация с индикаторите за „Изход“.

НАЧАЛНИК НА ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

ФЛОТИЛЕН АДМИРАЛ ПРОФ. Д.В.И. _____ БОЯН МЕДНИКАРОВ

DM 2018г.

