


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на коти +3.15/4.45 м.





- ЛЕГЕНДА:
- евакуационен път
  - П П  
Б Б  
К К  
пожарогасител прахов ABC 6 кг.
  - П П  
В В  
Л Л  
пожарогасител воден 9 л.
  - С С  
В В  
К К  
пожарогасител въгледвуокисен 5 кг.

Забелжка: Разположението табелите за евакуационне изход (EXIT) и светещ знак, показващ посока на евакуация (пиктограма) е посочено в проекта по част "Електро".

Специалист към СН по част  
"Пожарна безопасност":  
инж. Огнян Русев

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ на кота +0.00 м.



СЪГЛАСУВАЛИ:

Възложител:	ВВМУ "Н.Й.Валцаров"	
Архитектура:	арх. К. Славов	
Конструкции:	инж. М. Маринов	
Електро:	инж. Кр. Йорданов	
ВиК:	инж. Ал. Тричков	
Геодезия:	инж. Ил. Христов	
ЕЕ:	инж. М. Халков	

СТРОЕЖ:	Изграждане на дълбоководен басейн на територията на ВВМУ "Н.Й.Валцаров" във войсков район (ВР) 1315, ПИ с идент. 10135.2560.428 по КККР на гр.Варна		
ЧАСТ:	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ		
ЧЕРТЕЖ:	РАЗПРЕДЕЛЕНИЯ на коти +0.00 м. и +3.15/4.45 м.		
ФАЗА:ТП	ПРОЕКТАНТ:	инж. Стефан Маринов	
2020 г.		М 1:200	лист:2/3